

नगर परिषद, सीकर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/SIKAR/FIRENOC/2024-25/33470
जारी दिनांक: 19-JUN-2024 वैधता दिनांक: 18-JUN-2025

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: VIMLA DEVI
आवेदक का पता: LOTRA NEEMKATHANA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **ASHA ACADEMY, 0, RAMPURA ROAD, PATAN, SIKAR, SIKAR, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थायी** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिविलोरेट्री गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयवधि में रीफिल कराना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिलेख पत्र निरस्त माना जाएगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र सफ्टवेयर रेस्टोरेट के लिए मान्य नही है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर सफ्टवेयर रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



Signed by: Shashikant Sharma
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: SIKAR, Rajasthan
Date: 19/06/2024 12:58:50

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, सीकर

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 29-25

Dated: 13/06/24

Certified that the ASHA ACADEMY (name of the building or premises) at RAMPURA ROAD, PATAN, DIST. RAJ. (address) comprised of basement(s) and (upper floors) owned/ occupied by ASHA ACADEMY, PATAN DIST. RAJ. (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 13/06/24 (date of inspection) in the presence of V. J. M. U. J. E. V. I. (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes NUR - XII (X/ XII) With effect from ONE for a period of ONE year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 13/06/24 (date of issue) at RAJ. (place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal:

Name

Designation

Name & Address of Department/ Office: Municipal Commis, Patan

To

ASHA ACADEMY, RAMPURA ROAD
PATAN, RAJ. 332718
(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to
.....
(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.